

ООО "Астрон"

Заглушка для насадки

"ЗНИ" ЭТИКЕТКА.

ЗНИ

На партию № \_\_\_\_\_ в кол. \_\_\_\_\_

### 1. Назначение

Заглушка предназначена для установки вместо насадки при испытаниях трубопроводов системы газового пожаротушения.

### 2. Технические характеристики.

Рис.1

Обозначение	Размеры, мм							Масса, кг
	S	D*	L	L1	d	f	df	
ЗИ-1/2"	32	36,9	22	18	G 1/2"	5	21,8	0,085
ЗИ-3/4"	36	41,6	30	22	G 3/4"	5	27	0,085
ЗИ-1"	50	57,7	32	24	G 1"	5	34	0,092
ЗИ-1 1/4"	60	69,3	32	24	G 1 1/4"	6	43	0,094
ЗИ-1 1/2"	60	69,3	34	26	G 1 1/2"	6	48,5	0,094
ЗИ-2"	65	75,0	40	30	G 2"	6	60,5	0,096
ЗШМ-32	52	60,0	30	22	M48x1,5	4	49	0,092
ЗШМ-50	65	70,0	34	26	M70x2,0	4	71	0,095

### 3. Свидетельство о приемке

Изделие изготовлено в соответствии с действующей конструкторской документацией и признан годным к эксплуатации.

Рис.2



