



Установка сигнализатора СДГ-2

Для установки сигнализатора СДГ-2 на ЗПУ модуля необходимо:

ШАГ 1: Открутить заглушку, расположенную с правой стороны ЗПУ (относительно лицевой стороны манометра), ключом на 15 мм.



Заглушка



ШАГ 2: Установить сигнализатор, используя ФУМ-ленту или аналог для герметизации соединения.



СДГ-2

Адрес:
125124, Москва, 1-я ул. Ямского Поля, д. 28
Телефоны:
+7 (495) 637-63-17
+7 (495) 280-77-50
Email: luis@luis.ru
Сайт <http://luis-lpt.ru/>